


Client		Analyse	
Livré à:	Municipalité de Ste-Marie-Madeleine	Réalisée le:	2021-03-09 Temp: 4.4°C
Facturé à:	Municipalité de Ste-Marie-Madeleine	Type d'échantillon:	Eau
Adresse 1:	3541, boul. Laurier	État:	Conforme à la réception
Adresse 2:	Ste-Marie-Madeleine	Nb d'échantillons soumis:	1
Tél.:	450-795-6272	Espèce:	Eau (EAU)
Courriel:	comptabilite@stemariemadeleine.qc.ca	Acte délégué à:	

### Rapport d'analyse - Final

Eau/Environnement							
No	Identité	Résultat	Unités	Identification	Conformité	Méthode	Notes
1	AVIS PRÉVENTIF / 2674, chemin Plamondon / NMP	ABS	/ 100 mL	Coliformes totaux	Conforme	SOP-BA-074 Accrédité	
		ABS	/ 100 mL	Escherichia coli	Conforme	SOP-BA-074 Accrédité	
		0.82	mg/L	Chlore résiduel libre			

					UID: 00923203-1			
Mathieu Bélanger, M. Sc., Microbiologiste, MBA								
Date de prélèvement		Date de réception		Preliminaire		Final		Corrigé
2021-03-09		2021-03-09 16:24				2021-03-10 09:14		